



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,  
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области  
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

### Предписание N 103/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению  
Воскресенской основной общеобразовательной школе,  
директору Марасановой Валентине Николаевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 103 от 18.07.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 05 августа 2019 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Стадухиным Александром Олеговичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Воскресенская основная общеобразовательная школа (МОУ Воскресенская ООШ), расположенного по адресу: 152634 Ярославская область, Угличский район, д. Ново, ул. Центральная, д.25. Проверка проведена в присутствии Марасановой Валентины Николаевны – директора МОУ Воскресенская ООШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу № 1 (правое крыло) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.08.2015 г.).	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5, 5.6; СНиП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 4.4.2. <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соот-</i>	01.07.2020г.	

		<i>ветствующего протокола испытаний.</i>	
2.	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности маршевую пожарную лестницу № 2 (левое крыло) (см. Акт по испытанию наружных пожарных лестниц ЯОООООВДПО от 28.08.2015 г.).	п. 24 ППР в РФ; ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2, 4.6, 5.5; ГОСТ 25772-83 п. 2.7; СНИП 21-01-97 п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15. <i>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	01.07.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору



*(Handwritten signature)*

Колчин А.Н.

(подпись)

«22» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
«22» 08 2019 г.

*(Handwritten signature)*  
директор: В.М. Марасанов  
(должность, фамилия, инициалы)